



# Procedimentos de limpeza e higienização

## após um aviso sobre fervura da água para estabelecimentos alimentares ser suspenso

**Quando o Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH, Rhode Island Department of Health) suspende um aviso sobre fervura da água, os estabelecimentos alimentares devem seguir estes passos:**

### **Máquinas de gelo**

Antes do uso, as máquinas de gelo devem ser limpas e higienizadas com uma solução de uma colher de chá de alvejante para um galão de água. Siga os procedimentos de higienização sugeridos pelo fabricante no manual do operador. No mínimo, um estabelecimento alimentar deve:

- Ligar a máquina de gelo por 24 horas e descartar o gelo produzido durante essas 24 horas.
- Lavar e higienizar a área ao redor, e o interior, do recipiente coletor de gelo.

Todos os dispositivos de filtragem externos associados a máquinas de gelo devem ser higienizados. Os refis de filtro devem ser substituídos.

### **Unidades de tratamento de água**

Substitua qualquer refil de filtro de tratamento de água.

### **Máquinas de refrigerante**

Siga os procedimentos de higienização sugeridos pelo fabricante no manual do operador ou entre em contato com a empresa que instalou as máquinas para que as limpem e higienizem adequadamente.

### **Máquinas de venda automática**

Entre em contato com a empresa que instalou a máquina de venda automática para que a limpe e higienize adequadamente. Esse procedimento se aplica somente a máquinas de venda automática conectadas diretamente ao sistema de abastecimento de água e utilizadas para produzir produtos, como bebidas.

### **Borrifadores de vegetais e peixes**

Unidades de borrifamento no local e unidades que borrifam água periodicamente a fim de manter os alimentos frescos devem ser limpas e higienizadas antes do uso. Uma solução de 50 a 100 partes por milhão (ppm) de cloro ou outro sanitizante aprovado deve ser utilizada nas tubulações por, no mínimo, 60 segundos.

### **Bebedouros**

Todos os tanques de refrigeração de água devem ser completamente escoados e limpos antes do uso. Ligue o bebedouro por pelo menos 10 minutos para escoar e limpar completamente as tubulações.

### **Torneiras/Bicas**

Quaisquer torneiras ou bicas devem escoar água por 10 minutos a fim de garantir que qualquer contaminação presente seja removida.

**Caso tenha alguma dúvida, ligue para a linha principal do Centro de Qualidade da Água Potável (Center for Drinking Water Quality) em 401-222-6867, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Após o expediente e nos fins de semana, ligue para a linha de emergência do RIDOH em 401-276-8046.**

